

पत्रांक 78 / 2020

कार्यालय :- अग्निशामालय पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज (मधेपुरा)

सेवा में,

सरस्वती विद्या मंदीर, माध्यमिक
विद्यालय, विहारीगंज (मधेपुरा)

दिनांक :- 14.03.2021

प्रसंग :- आपका पत्र संख्या - 0 दिनांक :- 13-03-2021

विषय :- अग्निशामन उपकरणों का जाँच प्रतिवेदन निर्गत करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में आपके प्रतिष्ठान में अधिष्ठापित पोर्टेबल अग्निशामन यंत्रों की जाँच की गई, जाँच के क्रम में निम्नलिखित अग्निशामन यंत्र चालू एवं क्रियाशील अवस्था में पाया गया।

| | | |
|-----------------------|---------------------|-----|
| 1. ए० बी० सी० टाईप | 4 kg - 02 | अदद |
| 2. ए० बी० सी० टाईप | 2 | अदद |
| 3. सी० ओ० टू० टाईप | 2.3 kg - 01 | अदद |
| 4. मैकेनिकल फोम टाईप | 2 | अदद |
| 5. वाटर सी०ओ०टू० टाईप | 2 | अदद |
| 6. फायर बकेट | बालू एवं पानी भरा 4 | अदद |

सुझाव :-

1. प्रबंधक आई०एस 2190 - 1992 के अनुरूप अपने अग्निशामन यंत्रों का संधारण एवं रख - रखाव करेंगे।
2. प्रबंधक एन०बी०सी० के गाईड लाईन का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।
3. प्रबंधक के रख - रखाव के आभाव में अग्निशामन यंत्रों में पाने वाली खराबी की सारी जबाबदेही संबंधित प्रबंधक की होगी।
4. प्रबंधक किसी रजिस्टर फर्म को ए०एम०सी० देना सुनिश्चित करेंगे।
5. प्रबंधक वर्ष में दो बार मॉक ड्रील का आयोजन करना सुनिश्चित करेंगे।
6. प्रबंधक को निर्गत की तिथि से एक वर्ष के लिए जाँच प्रतिवेदन दिया जाता है।

विश्वासभाजन,

14/3/2021
अग्निशामन पदाधिकारी
उदाकिशुनगंज (मधेपुरा)